

Broj nabave: MN-07-19

Ivanec, 19.06.2019.

PREDMET: 1. Odgovor na upit zainteresiranog gospodarskog subjekta u predmetu javne nabave

Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec, s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i studijom izvodljivosti, evidencijski broj nabave: MN-07-19.

DOSTAVITI: GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA KOJI SU PREUZELI DOKUMENTACIJU O NABAVI

Vezano za otvoreni postupak javne nabave za predmet nabave: Izrada Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe na uslužnom području kojim upravljaju IVKOM-VODE d.o.o., Ivanec, s izradom detaljnog hidrauličkog matematičkog modela sadašnjeg i budućeg stanja razvoja i studijom izvodljivosti, evidencijski broj nabave: MN-07-19, objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave dana 11.06.2019. godine pod brojem 2019/S 0F5-0023549, naručitelj sukladno članku 202. stv. 2. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) daje 1. odgovor na upit gospodarskog subjekta za pojašnjenjem i izmjenom dokumentacije o nabavi:

UPIT BR. 1.

U točki IV.3.2.7. DoN, za stručnjaka 7 zahtijevaju se minimalno dvije (2) potvrde o uredno ispunjenom ugovoru za:

- provođenje mjerenja protoka i tlaka vodoopskrbnog sustava na ukupno najmanje 500 mjernih mjesta...

U Projektnom zadatku ne navodi se broj planiranih mjerenja (mjernih mjesta), ali se za sustave ovakve veličine i složenosti može očekivati 100-150 mjernih mjesta. Nadalje, u kriterijima za odabir ponude (točka VI.6.2. DoN) kao specifično stručno iskustvo za stručnjaka 8 zahtijevaju se provedena mjerenja na 60 mjernih mjesta, što je u skladu s predmetom nabave.

Stoga molimo da se kriteriji po pitanju broja izmjerenih mjernih mjesta za stručnjaka 7 izjednače sa zahtjevima za stručnjaka 8, odnosno usklade s predmetom nabave, na način da se zahtijeva provođenje mjerenja protoka i tlaka vodoopskrbnog sustava na ukupno najmanje 60 mjernih mjesta.

ODOGOVOR NA UPIT BROJ 1:

Zahtjev se djelomično usvaja, te će 1. Izmjenom dokumentacije o nabavi podatak biti korigiran na način: „provođenju mjerenja protoka i tlaka vodoopskrbnog sustava na ukupno najmanje 70 mjernih mjesta u kampanjama od minimalno 5 uzastopnih dana s podacima u kontinuitetu uz rezoluciju snimanja mjerena jedne (1) minute“.

UPIT BR. 2.

U kriterijima za odabir ponude (točka VI.6.2. DoN) kao specifično stručno iskustvo stručnjaka 1, 2, i 3, boduju se sustavi minimalne duljine 900 km, sa zahvaćenom količinom vode većom od 6.000.000 m³/god.

S druge strane, u Projektnom zadatku navodi se da ukupna dužina sustava kojim upravlja IVKOM iznosi 435 km, a prosječna količina zahvaćene vode oko 1.700.000 m³/god.

Stoga molimo da se navedeni kriteriji korigiraju na način da se zahtijeva duljina sustava (mreže) u iznosu od min. 200 km, te količina zahvaćene vode min. 1.500.000 m³/god.

ODOGOVOR NA UPIT BROJ 2:

Zahtjev se djelomično usvaja, te će 1. Izmjenom Dokumentacije o nabavi podatak biti korigiran na način: „duljina sustava (mreže) u iznosu od min. 300 km, te količina zahvaćene vode min. 1.200.000 m³/god“.

Odgovor na zahtjev za pojašnjenjem, Naručitelj će objaviti na EOJN:

Temeljem danih pojašnjenja i prihvaćenim prijedlozima za dopunom ili izmjenom Dokumentacije o nabavi isto je izmijenjeno i dopunjeno u 1. Izmjeni dokumentacije o nabavi koja se objavljuje paralelno sa ovim odgovorima kao i osnovna dokumentacija putem EOJN RH.

Naručitelj je, sukladno načelu transparentnosti objavio 1. Izmjene dokumentacije o nabavi na način da su u izmijenjenom dokumentu izmjene naznačene **crvenom bojom**, pa zainteresirani gospodarski subjekti mogu na jasan i nedvojbjen način imati uvid u izmijenjene odredbe iste. Zbog navedenog, moguća je usporedba izvornog teksta dokumentacije o nabavi i teksta izmijenjene dokumentacije o nabavi, a sukladno objavljenim pojašnjenjima Naručitelja.

Ovlašteni predstavnik naručitelja:
Željko Kraš, dipl.oec.

