




| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|---------|--|
| Revizijska okna | RO24 | | RO25 | | RO26 | | RO27 | | RO28 | | RO29 | |
| Visina terena [m.n.m] | 239.7 | | 242.1 | | 243.3 | | 247.3 | | 247.4 | | 247.6 | |
| Visina nivelete [m.n.m] | 238.17 | | 240.57 | | 241.37 | | 245.37 | | 245.57 | | 245.65 | |
| Dubina nivelete [m] | 1.51 | | 1.49 | | 1.89 | | 1.93 | | 1.85 | | 1.96 | |
| Dubina rova [m] | 1.62 | | 1.60 | | 2.01 | | 2.05 | | 1.96 | | 2.07 | |
| Duljina [m]/ Nagib [%] | <div> <div>45 %</div> <div>90 m</div> <div>80 %</div> <div>99 m</div> </div> | | | | | | | | | | | |
| Unutarnji promjer cijevi [mm] | 291 | | 291 | | 291 | | 291 | | 291 | | 291 | |
| Stacionaže čvorova | 1+035.1 | | 1+065.0 | | 1+075.1 | | 1+125.1 | | 1+145.3 | | 1+153.3 | |

[illegible]

| | | | | | | | |
|---------|-----|------|--------------|--------------|------------------|-------|------|
| 1+253.4 | 291 | 40 m | 1.80 1.00 | 1.68 0.88 | 248.99 249.79 | 250.7 | RO32 |
| 1+273.5 | 291 | 80 ‰ | 2.97 1.12 | 2.86 1.01 | 251.40 253.25 | 254.3 | RO33 |
| 1+323.5 | 291 | 30 m | 1.61 | 1.50 | 254.85 | 256.4 | RO34 |
| 1+348.5 | 291 | 40 ‰ | 1.74 | 1.63 | 256.05 | 257.7 | RO35 |
| 1+367.5 | 291 | 25 m | 1.86 1.13 | 1.75 1.02 | 256.80 257.54 | 258.6 | RO36 |
| 1+392.5 | 291 | 30 ‰ | 1.99 0.99 | 1.88 0.88 | 259.06 260.06 | 260.9 | RO37 |
| | | 44 m | 3.52 | 3.41 | 262.06 | 265.5 | RO38 |

Uzdužni profil Kanal 1 od
stacionaže 1+035,1 do 1+392,5

| | | | | |
|--|-------------|--------------------------------|--------------|--|
|  <p>INFRATERRA</p> <p>Infraterra d.o.o. Husain, Novo Brdo 31a Kutina OIB:02873134429</p> | | | | Investitor: IVKOM VODE Ulica Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec |
| | Projektant: | Emil Krznarić, mag.ing.aedf. | | |
| | Suradnik: | Tajana Krznarić, mag.ing.aedf. | | |
| | Suradnik: | Zdravko Drmić, dipl.ing.geod. | <i>Drmić</i> | |
| Sadržaj: Uzdužni profil Kanal 1 od stacionaže 1+035,1 do 1+392,5 | | | | Nivo projekta: GLAVNI PROJEKT |
| Datum: ožujak, 2017. | | | | Zajednička oznaka projekta: P-28-16 |
| Mjerilo: 1:1000/100 | | Broj nacrtā: 10 | | Broj projekta: P-28-16-GP |
| Infraterra d.o.o. pridržava sva prava na ovom dokumentu i naručitelj nije ovlašten ustupiti ga u cjelini ili djelomično na upotrebu trećim osobama bez posebne suglasnosti. | | | | |